

- ▼ Descrição geral
- ▼ Características
- ▼ Especificação técnica
- ▼ Manual de instruções



AMEN-PT-65

Acionador Manual À Prova de Tempo com Martelinho Endereçável

Descrição geral

O acionador manual à prova de tempo com martelinho é um componente de transmissão manual de alarme de incêndio, que é normalmente instalado em áreas externas, ideal para área industrial. Use o martelinho para quebrar o vidro e assim enviar sinal de alarme para a central de alarme.

Características

- Seu tamanho é pequeno e fácil de instalar.
- Necessário módulo de entrada resinado modelo J-SAP-5i/R para endereçamento para comunicação com a central endereçável Skyfire.

Especificação técnica

Tensão:	18~26Vcc
Corrente em repouso:	≤350uA
Corrente em atividade:	≤2mA
Temperatura de trabalho:	-25°C a 70°C
Humidade Relativa:	≤95%
Dimensões:	175 x 92 x 95 mm
Peso:	1,6Kg
Cor:	Vermelha
Material:	Liga de alumínio fundido
Grau de proteção:	IP65

Manual de instruções

1. Descrição de operação:

- a) A instalação do AMEN-PT-65 acionador manual à prova de tempo com martelinho é composta por base com martelinho fixo por corrente e acionador manual tipo quebre o vidro.
- b) Faça o endereçamento do módulo de endereçamento resinado modelo J-SAP-5i/R utilizando o programador de endereços:
- c) Instale a garra jacaré com plug P2 no programador, plugando no local indicado como T+/T- e ligue nos fios amarelo e verde, respeitando a polaridade onde amarelo = T+ e verde = T-. Ligue o programador, digite o número desejado e pressione W.A "Escrever endereço", então visualize na tela de LED a palavra "OK".
- d) Instale a base no local e fixe o eletro duto, usando uma das entradas rosqueadas "3/4" BSP ou NPT, vedando corretamente para evitar a entrada de umidade.
- e) Fixe o cabo do laço de comunicação T+ e T- diretamente no módulo de endereçamento resinado, no fio amarelo (T+) e fio verde (T-). Fixe os fios azuis do módulo de endereçamento resinado no borne de contato seco normalmente aberto NA, usar o borne vermelho (21/22) do acionador manual (sem polaridade). Isole

corretamente os fios e mantenha o módulo de endereçamento resinado dentro da base do acionador, em seguida parafuse o acionador manual na base.

- f) Realize o registro do módulo resinado na central de alarme de incêndio conforme manual da central SKY FIRE.
- g) Para testar o acionamento, basta remover a tampa, rosqueando a tampa em sentido anti-horário.
- h) Quando em funcionamento normal, a quebra do vidro é a indicação de alarme.
- i) Troque o vidro quebrado por um novo, para rearmar o acionador.

2. Descrição dos bornes de ligação:



Módulo de Endereçamento Resinado
modelo J-SAP-5i/R



3. Exemplo de instalação:

